



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ME80.B.00062/23

Серия **RU** № **0396765**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «СЕКАБ»

111024, Российская Федерация, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5, с. 1
Регистрационный номер RA.RU.11ME80 от 09.06.2015 г.
телефон +7 499 670-96-23, адрес электронной почты: secab@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Людиновокабель»
место нахождения: 249402, Россия, область Калужская, район Людиновский, город Людиново, проспект
Машиностроителей, дом 1
ОГРН 1030800752036, телефон +7 48444 69169, адрес электронной почты: info@ludinovocable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Людиновокабель»
место нахождения: 249402, Россия, область Калужская, район Людиновский, город Людиново, проспект
Машиностроителей, дом 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249402,
Россия, область Калужская, район Людиновский, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые с изоляцией из силанольношпигитого полиэтилена, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности на номинальное переменное напряжение 1 кВ марок АПВГнг(A)-LS, ПвВГнг(A)-LS, АПвБШвнг(A)-LS, ПвБШвнг(A)-LS сечениями до 400 кв. мм включительно. Изготовлены в соответствии с ТУ 16.К71-277-98 «Кабели силовые с изоляцией из силанольношпигитого полиэтилена на напряжение 1 кВ. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 1, 2 от 13.01.2023 г., проведенных в Испытательной лаборатории кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-тест» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19).
Акта проверки стабильности производства № 2 от 16.02.2023 г. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункты 5.3, 5.4). Условия транспортирования и хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей – не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С **17.02.2023** ПО **16.02.2028**

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Изморова Татьяна Григорьевна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Трофимова Елена Борисовна

(Ф.И.О.)